

คู่มือปฏิบัติงาน การป้องกันและระงับอัคคีภัย

หน่วย สลก.บก.ทท.

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ภายในสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการระงับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อกำลังพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

๒. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในเวลาราชการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ : ก่อนเกิดเหตุ คือการป้องกันอัคคีภัย โดยใช้การตรวจตราป้องกันอัคคีภัย , ขั้นตอนที่ ๒ : ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และขั้นตอนที่ ๓ : หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ คู่มือปฏิบัติงานนี้ใช้บังคับภายในพื้นที่สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

๓. คำจำกัดความ

ป้องกันอัคคีภัย หมายความว่า การดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ และให้หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ด้วย

ระงับอัคคีภัย หมายความว่า การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้

ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยขึ้นตรงสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย หมายถึง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและการดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ ตามแผนหรือคำสั่งของสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้น หมายถึง หัวหน้าหน่วยระดับกอง ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยนั้นเป็นผู้บัญชาการดับเพลิงขั้นต้น

นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. หมายถึง ข้าราชการที่ทาง สลก.บก.ทท. ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. ประจำเดือน

ชุดดับเพลิงขั้นต้น หมายถึง ข้าราชการของ สลก.บก.ทท. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยในสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยตามคำสั่งเฉพาะที่ ๑๓๒ /๕๒ ลง ๒ ก.ค.๕๒

สิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย หมายความว่า เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือการสันดาปเอง

พื้นที่รวมพล หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดให้ข้าราชการไปรวมตัวกัน เพื่อรอคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป เพื่อการจัดกำลังเข้าปฏิบัติตามแผนหรือคำสั่งดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย

พื้นที่รวบรวมสิ่งของ หมายถึง พื้นที่รวบรวมสิ่งของขนย้ายของหน่วยเมื่อเกิดอัคคีภัยทางหนีไฟ หมายถึง ช่องทางออกจากอาคารที่จัดทำขึ้นไว้ เฉพาะสำหรับใช้เป็นช่องทางออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย

การจัดเก็บเอกสาร แบ่งความเร่งด่วนไว้ ๒ ลำดับ คือ

- เร่งด่วนลำดับที่ ๑ : ขนย้ายอันดับ ๑ หมายถึง เอกสาร ข้อมูล และสิ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อหน่วย

- เร่งด่วนลำดับที่ ๒ : ขนย้ายอันดับ ๒ หมายถึง เอกสาร และสิ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญรองลงมา









๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

| ผู้ปฏิบัติงาน | หน้าที่รับผิดชอบ |
|---|---|
| ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป (รองลก.บก.ทท.(๑)) | ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ๑. อำนวยการและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย ๒. มีอำนาจในการสั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานมาช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย ๓. มีอำนาจในการสั่งการทุกฝ่ายให้หยุดหรือปฏิบัติการในการต่อสู้อุปกรณ์ไฟหรือลดความรุนแรงของอัคคีภัย ๔. สามารถสั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก ๕. จัดให้มีการสอบสวน และรายงานความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ |
| รองผู้อำนวยการดับเพลิง ทั่วไป (รองลก.บก.ทท.(๒)) | |
| ผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้น (หัวหน้าแผนกส่วนราชการ ต้นเพลิง) | ๑. มีหน้าที่ผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทันทีที่ทราบว่าเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของตนเอง ๒. แจ้งข่าวโทรศัพท์ศูนย์รวมข่าวสารและการสื่อสารเพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สารวัตรทหาร กรมยุทธบริการทหาร , กองรักษาการณ์, ดอนกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักงานแพทย์ทหาร ๓. ให้รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไปเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือ การปฏิบัติงาน ๔. ประสานให้พนักงานดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ |








| ผู้ปฏิบัติงาน | หน้าที่รับผิดชอบ |
|---|---|
| | มาช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย |
| <p>นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท.</p> <p>ชุดดับเพลิงขั้นต้น ๓ กลุ่มตามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย ประกอบคำสั่ง สลก.บก.ทท.(เฉพาะ)ที่ ๑๓๒/๕๒ ลง ๒ ก.ค.๕๒ (ตามแนบผนวก ก)</p> <p>ศูนย์รวมข่าวสารและการสื่อสาร (ผู้ช่วยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท.)</p> | <p>๑. ตรวจสอบตราเครื่องมือดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานตลอดเวลา รมั้ดระวังการก่อวินาศภัย</p> <p>๒. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไปและหัวหน้าแผนก</p> <p>๓. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>๔. ทำหน้าที่ผู้นำทางเมื่อใช้แผนอพยพหนีไฟ</p> <p>๑. กลุ่มที่ ๑ : ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตามพื้นที่ที่กำหนด เมื่อเกิดเพลิงในพื้นที่ตัวเอง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยชุดปฏิบัติการชุดนี้จะทำการดับเพลิงทันทีที่เกิดเหตุ</p> <p>๒. กลุ่มที่ ๒: มีหน้าที่ในการขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์</p> <p>๓. กลุ่มที่ ๓ : มีหน้าที่เฝ้าสิ่งของที่ขนย้ายและกำลังหนุนในการปฏิบัติการระงับอัคคีภัย</p> <p>ให้ศูนย์รวมข่าวสารและการสื่อสารคอยช่วยเหลือ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ศูนย์รวมข่าวฯ ตรวจสอบจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้จากผอ.ดับเพลิงขั้นต้น/ทั่วไป และแจ้งเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป</p> <p>๓. ประกาศเสียงตามสาย “หนีไฟ” ถ้าเกิดเพลิงไหม้ขั้นลุกลามไม่สามารถควบคุมได้เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป</p> <p>๔. ให้ศูนย์คอยติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้จากผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้น/ทั่วไป</p> <p>๕. หลังจากเพลิงสงบแล้ว ให้ประกาศเสียงตามสาย</p> |

๕. กระบวนการ (Work Flow)

๕.๑ ขั้นตอนก่อนเกิดเหตุ : การตรวจตราป้องกันอัคคีภัย






| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|----------|--|--------------------------------|
| ๑. |  | ๕ นาที | ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลลงสมุด รับ-ส่งหน้าที่นายทหารเวร | นายทหารเวรและผช. นายทหารเวร |
| ๒. |  | ๑๐ นาที | ตรวจสอบสถานที่ / นับยอดสิ่งอุปกรณ์ ในความรับผิดชอบ และเส้นทาง หนีไฟ, สิ่งกีดขวางทางหนี, ภูเขา ประตู, จุดสัญญาณแจ้งเหตุ, จุดตัด กระแสไฟ | นายทหารเวรและ ผช.นายทหารเวร |
| ๓. |  | ๑๐ นาที | - ตรวจสอบความดันถังเคมีดับเพลิง และสายฉีดน้ำดับเพลิง | นายทหารเวรและ ผช.นายทหารเวร |
| ๔. |  | ๕ นาที | ประเมินพิจารณาข้อบกพร่องว่ามี ข้อบกพร่องหรือไม่ | นายทหารเวรและ ผช.นายทหารเวร |
| ๕. |  | ๑๐ นาที | ถ้าพบข้อบกพร่องรายงาน ข้อบกพร่องให้ผอ.กองธูรการเพื่อ ตรวจสอบ | นายทหารเวรและ ผช.นายทหารเวร |
| ๖. |  | ๒๐ นาที | ผอ.กองธูรการแจ้งข้อบกพร่องที่ พบให้แผนกส่งกำลังและบริการ ดำเนินการแก้ไข | ผอ.กองธูรการ |
| ๗. |  | ๓๐ นาที | ถ้าแผนกส่งกำลังและบริการไม่ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ขอรับ การสนับสนุนจาก ตอนบก. | หน.แผนกส่งกำลัง และบริการ |
| ๘. |  | ๑๐ นาที | เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสรุป รายงานประจำวันลงในสมุด บันทึกประจำวัน | นายทหารเวรและ ผช.นายทหารเวร |

๕.๒ ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|----------|--|------------------------------|
| ๑. |  | ทันที | ข้าราชการผู้พบเหตุเพลิงไหม้ประสบเหตุตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที | ข้าราชการที่พบเหตุเพลิงไหม้ |
| ๒. |  | ทันที | <ul style="list-style-type: none"> - กดสัญญาณเตือนภัย FIRE ALARM - ร้องตะโกนว่า “ไฟไหม้” - ใช้ถังเคมีดับเพลิง, ใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง - ตัดกระแสไฟ | ข้าราชการที่พบเหตุเพลิงไหม้ |
| ๓. |  | ทันที | - นายทหารเวร/ผอ.ดับเพลิงขั้นต้นแจ้งเหตุ ศูนย์รวมข่าวสารฯ ,ผอ./รองผอ.ดับเพลิงทั่วไปและลค.บก.ทท. | ผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้น |
| ๔. |  | ทันที | ผอ.ดับเพลิงทั่วไปผู้อำนวยการชุดดับเพลิงขั้นต้นให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ๓ กลุ่ม | ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป |
| ๕. |  | ทันที | - ผอ.ดับเพลิงทั่วไปประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้สามารถควบคุมได้หรือไม่ | ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป |
| ๖. | <p>YES</p>  <p>NO</p> | ทันที | ถ้าประเมินแล้ว ไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ผอ.ดับเพลิงทั่วไปสั่งใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงโดยกดสัญญาณเตือนภัยยาว ๓ ครั้ง และตะโกน หนีไฟ | ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป |
| ๗. |  | ทันที | <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปแจ้งศูนย์รวมฯ แจ้งข่าวสาร คือ - ประกาศเสียงตามสาย “เกิดเพลิงไหม้จุด.....และหนีไฟ” - สารวัตรทหาร กรมยุทธบริการทหาร - กองรักษาการณ์ - ตอนบก,สนง.แพทย์ทหาร - หน่วยนอกที่มีหน้าที่ช่วยดับไฟ | ศูนย์รวมข่าวสารและการสื่อสาร |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------|----------|--|--|
| | | | | |
| ๘. | | ทันที | นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยสกล.บก. ทท.และเจ้าหน้าที่นำทางนำกำลังพลออกจากอาคารตามทางหนีไฟไปพื้นที่รวมพล | น.เวรรักษาความปลอดภัยสกล.บก.ทท.และเจ้าหน้าที่นำทาง |
| ๙. | | ทันที | - ข้าราชการ กลุ่ม ๒ ปฏิบัติหน้าที่ขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ตามลำดับความเร่งด่วนการจัดเก็บเอกสารว่าด้วยระเบียบการป้องกันและระงับอัคคีภัยสกล.๒๕๕๒ | ข้าราชการ กลุ่ม ๒ |
| ๑๐. | | ทันที | - ข้าราชการ กลุ่ม ๓ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าสิ่งของขนย้าย ตามระเบียบการป้องกันและระงับอัคคีภัยสกล.๒๕๕๒ | ข้าราชการ กลุ่ม ๓ |
| ๑๑. | | ทันที | ประเมินยอดกำลังพล / ผู้บาดเจ็บ - ถ้ามีผู้บาดเจ็บดำเนินการส่งรถพยาบาล - กำลังพลไม่ครบรายงานผอ.ดับเพลิงทั่วไป และส่งหน่วยช่วยชีวิตค้นหา | ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป |
| ๑๒. | | ทันที | เมื่อเพลิงสงบ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปประสานแจ้งศูนย์รวมฯ ประกาศเสียงตามสายแจ้งประกาศยกเลิกสถานการณ์ | ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป |
| ๑๓. | | ๓๐ นาที | สรุปรายงานหลังเหตุเพลิงสงบ และนำเสนอเรียนลค.บก.ทท. | ผู้อำนวยการดับเพลิงทั่วไป |

๕.๓ ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|----------|--|---------------------------------|
| ๑. |  | ทันที | ดำเนินการควบคุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้หลังดับเพลิงสงบ | นายทหารเวร และ ผช.นายทหารเวร |
| ๒. |  | ทันที | ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าและเฝ้าพื้นที่ที่เกิดเหตุความเสียหาย | นายทหารเวร และ ผช.นายทหารเวร |
| ๓. |  | ๓๐ นาที | ผอ.กองธุรกิจ ดำเนินการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุของอัคคีภัย | ผอ.กองธุรกิจ |
| ๔. |  | ๕ วัน | คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนหาเหตุของอัคคีภัยสรุปรายงานความเสียหายและข้อเสนอแนะนำเรียนลก.บก.ทท. | คณะกรรมการฯ |
| ๕. |  | ๑ วัน | นำสรุปรายงานเรียนลก.บก.ทท. เพื่อนำเรียนผบ.ทสส. | คณะกรรมการฯ |

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๖.๑ ขั้นตอนก่อนเกิดเหตุ : การตรวจตราป้องกันอัคคีภัย

๖.๑.๑ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผู้ช่วยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. เมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการรับ - ส่งหน้าที่ประจำวันตรวจสอบสมุดรับส่งหน้าที่

๖.๑.๒ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผู้ช่วยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. ตรวจสอบสถานที่ตามที่กำหนด เช่นช่องทางหนีไฟมีเครื่องกีดขวาง ญุญแจประตูหนีไฟ ล็อกหรือไม่ ,จุดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ ,ที่ตัดกระแสไฟ

๖.๑.๓ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผู้ช่วยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ความดันถังเคมีดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง

๖.๑.๔ เกรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผู้ช่วยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. ประเมินสถานที่และอุปกรณ์ดับเพลิงตามข้อ ๖.๑.๓และ๖.๑.๔ ถ้าพบข้อบกพร่องเช่น ความดันถังเคมีดับเพลิงมีแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์ มีการเก็บวัตถุไวไฟ สายไฟชำรุด เป็นต้น ให้รายงานผอ.กองธุรการทราบทันที

๖.๑.๕ ผอ.กองธุรการตรวจสอบรายงานข้อบกพร่องจากรายงาน

๖.๑.๖ ผอ.กองธุรการ แจ้งข้อบกพร่องที่พบตามรายงานให้แผนกส่งกำลังและบริการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ

๖.๑.๗ แผนกส่งกำลังและบริการ ประเมิน และดำเนินการแก้ไข หากเกินขีดความสามารถไม่สามารถแก้ไขได้ให้ขอรับการสนับสนุนจาก ตอน บก.ทท.

๖.๑.๘ เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผู้ช่วยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. สรุปรายงานในสมุดรับ - ส่งหน้าที่ประจำวัน

๖.๒ ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

๖.๒.๑ ข้าราชการที่พบเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบจุดเกิดเพลิงไหม้ให้ชัดเจนทันที

๖.๒.๒ ข้าราชการที่พบเหตุเพลิงไหม้ กดสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire alarm) พร้อมกับส่งเสียงร้องตะโกนว่า “ไฟไหม้” เพื่อขอความช่วยเหลือและดำเนินการดับเพลิงขั้นต้น โดยใช้ถังเคมีดับเพลิงและใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง รวมทั้งตัดกระแสไฟ

๖.๒.๓ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. / ผอ.ดับเพลิงขั้นต้นพิจารณาแจ้งเหตุศูนย์รวมข่าวสาร และแจ้งผอ.ดับเพลิงทั่วไปและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๖.๒.๔ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปอำนวยการดับเพลิง โดยข้าราชการสลก.บก.ทท.ปฏิบัติหน้าที่ชุดดับเพลิงขั้นต้น ตามหน้าที่ ๓ กลุ่ม

๖.๒.๕ ผอ.ดับเพลิงทั่วไป ประเมินสถานการณ์ว่าเพลิงสามารถควบคุมได้หรือไม่ ถ้าควบคุมได้ให้ดำเนินการดับไฟขั้นต้นจนเพลิงสงบ

๖.๓.๓ ผอ.กองธุรการ สลก.บก.ทท.เป็นหน่วยดำเนินการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุของอค์กภัยตามระเบียบของทางราชการ โดยเร็วที่สุดภายหลังเพลิงสงบ

๖.๓.๔ คณะกรรมการสอบสวนฯ ที่ได้รับแต่งตั้งสอบสวนหาสาเหตุของอค์กภัยและสรุปรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเดิมอีก

๖.๓.๕ คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุของอค์กภัยสรุปรายงานนำเรียน ลก.บก.ทท.เพื่อนำเรียน ผบ.ทสส. ต่อไป

๗. มาตรฐานงาน คือ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

๗.๑ ขั้นตอนก่อนเกิดเหตุ : การตรวจตราป้องกันอค์กภัย

- มาตรฐานระยะเวลา ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๖๐ นาที
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของการปฏิบัติ

๗.๒ ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติเมื่อเกิดอค์กภัย

- มาตรฐานระยะเวลา ดำเนินการให้เร็วที่สุด
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของการปฏิบัติ

๗.๓ ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ

- มาตรฐานระยะเวลา ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๖ วัน
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของการปฏิบัติ

๘. ระบบติดตามประเมินผล

เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก ๖ เดือน (มิ.ย. และ ธ.ค.) ตามขั้นตอนดังนี้

๘.๑ แจ้งให้กำลังพลทุกคนรับทราบ คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและระงับอค์กภัยหน่วย สลก.บก.ทท.(Plan)

๘.๒ ดำเนินการซ้อมให้กำลังพลปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและระงับอค์กภัยหน่วย สลก.บก.ทท. ทุก ๖ เดือน(DO)

๘.๓ คณะกรรมการฯ ประเมินตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพ และระยะเวลา ๓ ขั้นตอน ทั้งเชิงคุณภาพ ,ระยะเวลา และบันทึกไว้ในแบบตรวจสอบ (Check)

๘.๔ คณะกรรมการฯ นำแบบตรวจสอบมาทบทวนหาข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือต่อไป(Act)

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
(ขั้นตอนก่อนเกิดเหตุ : การตรวจตราป้องกันอัคคีภัย)

| ลำดับ | ขั้นตอน/ กระบวนการ | ปฏิบัติได้ สมบูรณ์ | ไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามที่กำหนด | หมายเหตุ/ข้อขัดข้อง |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| ๑. | ตรวจสอบสถานที่ได้แก่ช่องทางหนีไฟ , ภูเขาประตูหนีไฟ, จุดสัญญาณแจ้งเหตุ, จุดตัดกระแสไฟ | | | |
| ๒. | ตรวจเช็คความดันถังแก๊สดับเพลิง และสายฉีดน้ำ ดับเพลิง | | | |
| ๓. | รายงานข้อบกพร่องให้ผอ.กองบูรการเพื่อตรวจสอบ | | | |
| ๔. | แจ้งข้อบกพร่องที่พบให้แผนกส่งกำลังและบริการ ดำเนินการแก้ไข | | | |
| ๕. | ขอรับการสนับสนุนจาก ตอนบก. | | | |
| ๖. | สรุปรายงานประจำวันลงในสมุดบันทึกประจำวัน | | | |

แบบฟอร์มที่ ๒ : แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
(ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย)

| ลำดับ | ขั้นตอน | ปฏิบัติได้ สมบูรณ์ | ไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามที่กำหนด | หมายเหตุ/ข้อขัดข้อง |
|-------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| ๑. | แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และดำเนินการดับเพลิงขั้นต้น | | | |
| ๒. | แจ้งผอ.ดับเพลิงทั่วไป,ศูนย์รวมข่าวสารฯและ ผู้บังคับบัญชา | | | |
| ๓. | แจ้งผอ.ดับเพลิงทั่วไป,ศูนย์รวมข่าวสารฯและ ผู้บังคับบัญชา | | | |
| ๔. | ผอ.ดับเพลิงทั่วไปอำนวยความสะดวกดับเพลิงขั้นต้นให้ ปฏิบัติตามหน้าที่ ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ : หน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตามพื้นที่ที่ กำหนด กลุ่มที่ ๒ : มีหน้าที่ในการขนย้ายเอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ กลุ่มที่ ๓ : มีหน้าที่เฝ้าสิ่งของที่ขนย้ายและกำลังหนุน ในการปฏิบัติการระงับอัคคีภัย | | | |
| ๕. | ประกาศแผนอพยพหนีไฟ ได้แก่ กดสัญญาณเดือนภัย , ตะโกน “หนีไฟ” | | | |
| ๖. | ศูนย์รวมข่าวสารฯแจ้ง ผกข.เพื่อดำเนินการดับเพลิง ไหม้ขั้นรุนแรง | | | |
| ๗. | ขนย้ายกำลังพลไปจุดรวมพล | | | |
| ๘. | ดำเนินการขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ | | | |
| ๙. | ดำเนินการเฝ้าสิ่งของขนย้าย | | | |
| ๑๐. | ประเมินผู้บาดเจ็บ/จำนวนกำลังพล? ส่งสถานพยาบาล และส่งหน่วยช่วยชีวิตค้นหา | | | |
| ๑๑. | ประกาศสถานการณ์เพลิงสงบ | | | |
| ๑๒. | สรุปรายงานหลังเหตุเพลิงสงบและนำเรียนลก.บก.ทท. | | | |

แบบฟอร์มที่ ๓ : แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
(ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ : การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ)

| ลำดับ | ขั้นตอน | ปฏิบัติได้ สมบูรณ์ | ไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามที่กำหนด | หมายเหตุ/ข้อขัดข้อง |
|-------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
|-------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| ๑. | ประกาศเขตอันตรายและเฝ้าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากอัคคีภัย | | | |
| ๒. | แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน | | | |
| ๓. | สอบสวนหาสาเหตุสรุปความเสียหายและ ข้อเสนอแนะในการป้องกัน | | | |
| ๔. | สรุปรายงานเรียนลก.บก.ทท.เพื่อนำเรียนผบ.ทสส. | | | |

๘. เอกสารอ้างอิง

๘.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

๘.๒ ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการ
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒

๘.๓ ระเบียบสำนักเลขาธิการกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสำนักเลขาธิการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒

๘.๔ พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒

๘.๕ พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้

๑๐.๑ แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวรตรวจประจำวัน

๑๐.๒ ทะเบียนคุม

๑๐.๓ แบบฟอร์มตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา

(แบบฟอร์มที่ ๑ , ๒ และ ๓)